

# ОТЧЕТ

**о выполнении предписания № 65 «Об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований» от 19.05.2021 г.**

**Срок выполнения до 01.04.2023 г.**

<b>№</b>	<b>Нарушения выявленные в ходе проверки</b>	<b>Наименования мероприятий по устранению нарушений</b>
1	Умывальники перед обеденным залом оборудовать горячим водоснабжением	03.2023 г. установлен водонагреватель для подачи горячей воды в умывальники перед обеденным залом.
2	Провести замену посуды для приготовления блюд, выполненную из алюминия на посуду, выполненную из нержавеющей стали	01.2022 г. вся посуда из алюминия была заменена на посуду из нержавеющей стали.
3	Устранить дефекты на полу в обеденном зале	07.2022 г. в обеденном зале устранены дефекты на полу
4	Оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечить местной системой вентиляции (вытяжкой)	02.2023 г. в кухонном помещении для приготовления пищи установлена дополнительная местная система вентиляции.